



LEGENDA SVÍTIDEL

- A SVÍTIDLO LED, VESTAVNÉ, PANEL 600x600, 35W, 3800K, IP20, 230V, UGR<19, Ra 80, DALI (NAPŘ. MODUS QPN3A/700 DALI)
- B SVÍTIDLO LED, VESTAVNÉ, PANEL 600x600, 28W, 3800K, IP20, 230V, Ra 80 (NAPŘ. MODUS US)
- C SVÍTIDLO LED, VESTAVNÉ, PANEL 600x600, 54W, 3800K, IP20, 230V, Ra 80 (NAPŘ. MODUS QN.../1050)
- N SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM, t=1hod, AUTONOMNÍ NETRVALE SVÍTÍČÍ, 3W, IP20 (NAPŘ. MODUS LOVATO N)
- NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO PRO BOČNÍ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ, IP20, 230V

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- R1 ROZVÁDĚČE SILNOPROUDU – NEZÁLOHOVANÝ
- R2 ROZVÁDĚČE SILNOPROUDU – ZÁLOHOVÝ

- RF OVLADAČ BATERIOVÝ PRO OVLÁDÁNÍ DALI SVÍTIDEL, 868MHz
- VYPÍNAČ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ S ČASOVAČEM, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, 230V, 10A, IP20
- MOTOROVÝ POHON 230V, 10A (ŽALUZIE, VENTILÁTOR...)
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD (NÁSTĚNNÉ KUCHYŇSKÉ SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM)
- PU POŽÁRNÍ UCPÁVKA, ODOLNOST 45MIN.
(OD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENOST Em (lx)	OSLNĚNÍ UGR(-)	Rovnoměrnost Uo (-)	Podání barev Ra (-)
2.01	CHODBA	100	25	0,4	80
2.02	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	300	25	0,4	80
2.03	IT MÍSTNOST	300	25	0,4	80
2.04	DISPEČINK	500	19	0,6	80
2.05	SCHODIŠTĚ	100	25	0,4	80
2.06	KANCELÁŘ	500	19	0,6	80

Požadavky na osvětlení stanoveny dle ČSN EN 12464-1

(UD PRŮMĚRU JEDN. KABELU 20mm)

- ULOŽENÍ, TRASY
- VEDENÍ NA PODPĚRÁCH PŘÍSL. VELIKOSTI V PROSTORU PODHLEDU
- VEDENÍ POD POVRCHEM MIN. TL. 10mm (VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI)
- VODIČE SILNOPROUDU
- VODIČE SILNOPROUDU – ZÁLOHOVANÝ OKRUH
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA – ZÁLOHOVANÝ OKRUH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.2 a 410.3.3
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTI)
OCHRANOU PŘI PORUŠĚ (NEŽIVÝCH ČÁSTI)

CREOplan s.r.o.

DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Srba	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Tomáš Srba
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého 2141, 530 05, Pardubice	DATUM: 08/2019	
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	MĚŘITKO: STUPĚN: DPS	
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 106-18-3	
NÁZEV VÝKRESU: Osvětlení	ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.7	