

E-dir s.r.o.  
Štrossova 291  
530 03 Pardubice

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka  
18191/IO

Vyřizuje  
Martin Haupt  
466 260 863  
733 780 019  
[haupt@smp-pce.cz](mailto:haupt@smp-pce.cz)

V Pardubicích dne  
27. března 2018

**Věc:** Vyjádření k technickému řešení projektu veřejného osvětlení a SSZ na akci:

**Prodloužení trolejbusové trati, ulice Studentská**

**Část: SO 401 – Veřejné osvětlení**

V příloze Vám zasíláme zpět odsouhlasenou situaci výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení (dále jen VO a SSZ) v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 26.3.2018.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Navržená úprava souboru VO a SSZ bude provedena dle odsouhlasené PD, která tvoří přílohu tohoto vyjádření a dále při splnění podmínek daných technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic".
- 2) Případné změny je nutné včas předem projednat se SmP a.s. a písemně odsouhlasit.
- 3) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů (záchranný systém, TKO ap).
- 4) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Případně budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO. O stavu kabelových tras a smyček SSZ a konkrétním způsobu práce v jejich blízkosti bude sepsán zápis buď do protokolu nebo stavebního deníku.
- 5) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO a SSZ, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- 6) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a SSZ zajištěno tak, aby nedošlo k jejich poškození. Na kabelovém vedení VO, SSZ a v jeho ochranném pásmu nebudou stejně jako před montážními dvířky stožárů a před dvířky rozvaděče ve vzdálenosti 1 m umístěny žádné objekty předmětné stavby. V místě křížení podzemních inženýrských sítí bude kabelové vedení VO a SSZ na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF Ø 110mm). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO a SSZ na vzdálenost menší jak 1m budou prováděny ručně.

Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a budou hrazeny z finančních prostředků investora.

- 7) Každý zásah do stávajícího souboru VO a SSZ v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy a výkres skutečného provedení.
- 8) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících kabelových tras VO a SSZ (před záhozem - min. 2 prac. dny předem) a o jejich aktuálním stavu bude proveden opět zápis do protokolu nebo stavebního deníku.
- 9) Dojde-li k poškození zařízení VO a SSZ stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
- 10) Platnost vyjádření k objektu VO je 6 měsíců od data vydání. **Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.**

---

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé předměstí

Vyjádření divizí Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem.

Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. a je vydáno pro územní řízení dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Martin Haupt  
investiční oddělení  
Služby města Pardubic a.s.