

Situace:





Schéma napájení:





Legenda :

- stávající osvětlovací bod
- nové kabelové vedení VO - CYKY-J 4x16
- stávající kabelové vedení VO
- rušené kabelové vedení VO

Typové řezy :

v chráničkách pod chodníkem (vjezdy a pod.) :



Poznámky :

Vzhledem k rekonstrukci odstavné plochy bude provedena úprava kabelového vedení VO:

- mezi osv. body 348038 a 348039 bude položeno nové kabelové vedení VO - kabel CYKY-J 4x16 - vedené v zeleném pásu
- stávající kabelové vedení mezi osv. body 348038 a 348039 (pod plánovanou parkovací plochou) bude odpojeno a demontováno
- společně s novým kabelovým vedením bude uložen zemnicí vodič FeZn Ø10 (na dně výkopu, min. 100 mm od napájecího kabelu)
- nové kabelové vedení bude uloženo v pískovém loži ve výkopu a v kabelových chráničkách (dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005)
- před zahájením zemních prací je třeba provést vytyčení veškerých podzemních sítí
- při výkopových pracích je třeba respektovat kořenový systém dřevin (výkop provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození)

Instalace bude provedena požadavků a standardů majitele a správce VO - SmP a.s. - Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic.

Tento předpis je k dispozici na - www.smp-pce.cz - ve složce Veřejné osvětlení, Technický předpis

Vnější vlivy :

Vnější vlivy pro VO jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.2 :

AB8, AD3, AE4, AG2, AN3, AQ3, AR4, AS3, BC2

Proudová soustava : 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

základní - automatickým odpojením od zdroje

Generální projektant:




PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Petr Koza		Zodp. projektant: Ing. Michal Hornýš	Kontroloval: Ing. Michal Hornýš	
Kraj: Pardubický kraj		Traťový úsek/Obec: Pardubice		
Investor Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice				
Akce: "Rekonstrukce odstavné plochy před areálem DPMP, a.s." SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
Obsah výkresu: SITUACE, SCHÉMA, ŘEZY				
Formát		2 x A4		
Datum		08/2019		
Účel		DÚR + DSP		
Č. zakázky		3110-19-024		
Změna		Č. kopie		
Měřítko		1:500		
Část dokumentace		D.1.2		Č. výkresu D.1.2.2.a