


ROZVADĚČ B1

SKŘÍŇKA TYP WST 6060210

ŠÍŘKA 600mm
VÝŠKA 600mm
HLOUBKA 210mm

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE A MALÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANA POSPOJOVÁNÍM



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S AC 50Hz 400/230V

VÝVODKY PRO KABELY NAHOŘE

č. štít.	položka	znění štítku
1	1.06	PORUCHA
2	1.05	ZAP-VYP-AUT
3	1.05	ČERPADLO ÚT – GARÁŽE, AUTOŠKOLA
4	1.05	ZAP-VYP-AUT
5	1.05	ČERPADLO ÚT – SEVER – PŘÍZEMÍ + 1. PATRO
6	1.05	ZAP-VYP-AUT
7	1.05	ČERPADLO ÚT – SUTERÉN – ŠOFÉŘI, VRÁTNICE – NÁSTAVBA DISPEČINK
8	1.05	ZAP-VYP-AUT
9	1.05	ČERPADLO ÚT – JIH – PŘÍZEMÍ + 1. PATRO

SO – 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

zodp. projektant: Ing. Pavel Voříšek	vypracoval: Ing. Pavel Voříšek	MARKON PCE s.r.o. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice tel+fax: 466-330-051 e-mail: markon@markon.cz
investor: Dopravní podnik města Pardubic, a.s.		zak. číslo 5200
REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPMP měření a regulace		arch. číslo 2022-009
		druh PD DPS
		datum 24.02.2022
		formát 1 A4
NÁVRH ROZVADĚČE B1		měřítka --
		č. výkresu D1.4.3 2.01